

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 24

Il Giorno 06 Febbraio 2026, alle ore 12,50 si riunisce presso la stanza attigua all'Aula Consiliare la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,50;

Il Vice Presidente Dario Scaletta Assente, al suo posto presente il consigliere Aleandro Gilante ore 12,50;

Marino Pietro ore 12,50;

Paola Caltagirone ore 12,50;

Bonanno Giuseppe ore 12,50;

Giorgio Randazzo ore 12,50;

Brigida Mineo Assente;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,50.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) "Segnalazione di mancanza d'acqua nel centro storico ed altre zone della città";
- 3)"Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 4) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) "Segnalazione di mancanza d'acqua nel centro storico ed altre zone della città";

Il presidente, porta a conoscenza della commissione, come diversi cittadini abbiano segnalato la mancanza di acqua in tutto il centro storico e dintorni, oltre alla zona di via Marsala e Via Castelvetro.

La commissione da mandato al presidente di contattare il responsabile del servizio idrico per avere informazioni in merito.

Il Presidente apprende dall'ingegnere Sanseverino, dirigente del terzo settore di un avvicendamento nella guida del Servizio idrico, che è passato dal Geometra Pietro Aurelio Giacalone all'Ing. Piero Passalacqua.

Il presidente procede dunque a contattare quest'ultimo al fine di conoscere i motivi della mancata erogazione.

Lo stesso riferisce di un guasto alla condotta determinato dalla caduta di massi che ha comportato un grave danno con conseguente mancata erogazione dell'acqua in diverse zone della città.

Della circostanza riferita è stata data comunicazione a mezzo pagina istituzionale del comune ed attualmente la riparazione è in corso.

Un ulteriore guasto importante, peraltro, è avvenuto in viale africa, con gli operai del comune che stanno provvedendo alla riparazione.

Presumibilmente la normale erogazione potrà avvenire nella giornata di Sabato, salvo intoppi nella sistemazione del guasto più importante, ovvero quello determinato dalla caduta del masso.

La commissione chiede allora di rafforzare il servizio autobotti per far fronte alle necessità dei cittadini in previsione del fine settimana ed in attesa che la situazione si normalizzi con il completamento dell'intervento di riparazione.

Tenuto conto delle risposte fornite la commissione ritiene superflua la redazione di nota e ritiene chiuso l'argomento.

Alle ore 13,50 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Lunedì 09 Febbraio ore 11.45.


Giorgio Randazzo


Avv. Pietro Ferro